

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора -
директор филиала "Нижовэнерго"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"



О.Б. Шавин

2016г.

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической мощности на 2016/2017 гг.
по ЗАО «Трансэтьком - Волга»

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	№ очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЗАО "Трансэтьком - Волга" (ВПК) (ГПП-1,2 ЗАО "Экструдер")	ГПП-1 "Оргстекло" ГПП-2 "Ворошиловская"	0,192	0,385	0,577	0,769	0,962	1,154	1,346	1,539	1,731	1,9234
2	ЗАО "Трансэтьком - Волга" (ВПК) (ООО "Синтез-Ока Энерго")	Игумновская ТЭЦ	0,036	0,079	0,114	0,156	0,181	0,219	0,268	0,317	0,354	0,406
Всего по очередям нарастающим итогом :			0,192	0,464	0,691	0,925	1,143	1,373	1,614	1,856	2,085	2,329

Примечание:

- 1.Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

Технический руководитель сетевой компании



УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора -
директор филиала "Нижневолжье"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"



О.Б. Шавин

2016г.

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической энергии на 2016/2017 гг.
по ЗАО «Трансэтьком - Волга»

№ п/п	Потребитель	№ очереди ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЗАО "Трансэтьком - Волга" (ВПК) (ГПП-1,2 ЗАО "Экструдер")	5,225	10,449	15,674	20,898	26,123	31,347	36,572	41,796	47,021	52,245
2	ЗАО "Трансэтьком - Волга" (ВПК) (ООО "Синтез-Ока Энерго")	4,742	8,896	13,050	17,956	22,113	27,008	31,697	34,553	38,741	42,990
Всего по очередям нарастающим итогом :		9,967	19,345	28,724	38,854	48,236	58,355	68,269	76,349	85,762	95,235

Примечание:

1. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

Технический руководитель сетевой компании



